



Прокуратура Российской Федерации

**ПРОКУРАТУРА  
Нижегородской области**

Прокуратура Воротынского района

пл. Советская, д.20  
р.п. Воротынец, 606260

18.04.2018 № 5-2-2018

На № \_\_\_\_\_

Директору ГКУ «СРЦН Воротынского района»

Васильевой Т.С.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений законодательства  
о пожарной безопасности

Прокуратурой Воротынского района проведена проверка исполнения ГКУ «СРЦН Воротынского района» требований законодательства о пожарной безопасности.

Согласно ст.2 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон о пожарной безопасности) законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст.20 Федерального закона о пожарной безопасности нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

В соответствии с п.35 Правил запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

Указанные требования законодательства ГКУ «СРЦН Воротынского района» не соблюдаются.

**Б 005910**

Так, в нарушение требований п.35 Правил на дверях эвакуационных выходов в помещении столовой и на дверях главного входа/выхода не обеспечена возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Указанные нарушения, учитывая их характер и возможные последствия в случае возникновения чрезвычайной ситуации либо пожара, могут повлечь серьезные последствия для здоровья, а при наиболее негативном развитии событий и гибель людей.

Нарушения стали возможны в связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами ГКУ «СРЦН Воротынского района», ответственными за пожарную безопасность, требований законодательства о пожарной безопасности, а также ослаблением контроля за их деятельностью со стороны руководства Учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием работника прокуратуры Воротынского района и принять незамедлительные меры, направленные на устранение выявленных нарушений, причин и условий им способствовавших.
2. О дате, времени и месте рассмотрения указанного представления известить прокуратуру Воротынского района.
3. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности. К ответу приложить приказ о наказании.
4. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

Прокурор района



Д.В.Тарарин